



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018, SE DIRIGIÓ VIRTUALMENTE MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TUXTLA GUTIERREZ "MINISTRA GLORIA LEON ORANTES" UBICADA EN CALLE AV 10 A NORTE-PONIENTE FRACC. EL MIRADOR, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

ASUNTO: EFECTUAR JUNTA DE ACLARACIONES ENTRE LOS PRESENTES, PARA GENERAR ACUERDOS QUE SE DESPRENDAN DE ESTE ACTO DE VISITA OCULAR, PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ALCANCES Y COSTOS DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO CONSOLIDADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TUXTLA GUTIERREZ". (ELECTRICO, HIDROSANITARIO, TRANSFORMADOR, DETECCIÓN DE HUMO, PARARRAYOS)

ASISTENCIA: POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

C. OSCAR CASTILLO MARIN
SUPERVISOR

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRA GLORIA LEON ORANTES"

LIC. JOSÉ JUAN GÓMEZ LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

GILBERTO LOPEZ ZAVALA
ING. ESLI MAYENI RAMIREZ LOPEZ
961-3237841
eslimayeni@gmail.com

CARLOS CESAR CRUZ GRAJALES
ING. CARLOS CESAR CRUZ GRAJALES
961-2553186
cccgrajales@gmail.com

GNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV
ING. GUSTAVO NUCAMENDI OCHOA
961-1243725
gno_sacv@hotmail.com

CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV
ING DAVID MANDUJANO ROMAN
961-6541001
celmec4@hotmail.com

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

HECHOS

SE EFECTUÓ VALORACIÓN VISUAL EN LOS FRENTES POR ATENDER, DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA LOCALIDAD, "**MINISTRA GLORIA LEON ORANTES**" CON EXPLICACIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS EMPRESAS ASISTENTES, DE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL CONTENIDO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES PROPORCIONADOS CON ANTICIPACIÓN Y EN TIEMPO OPORTUNO, DESPRENDIÉNDOSE LAS ACLARACIONES A LAS SIGUIENTES DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS:

ACLARACIONES

1. LA ENTREGA DE PROPUESTAS SERÁ EL PRÓXIMO **5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE 9:30 A 14:00 HORAS Y DE 15:30 A 19:00 HRS.** EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN AL DIRECTOR DE ESTA MISMA DOCTOR. LEONEL ALEJANDRO ARMENTA LÓPEZ
2. LA COTIZACIÓN SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIÉNDO CONSIDERAR PARA TAL OBJETIVO LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES TANTO PARTICULARES COMO GENERALES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, PROPORCIONADA EN ESTE EVENTO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
3. LAS PROPUESTAS DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN DE CONTENER NECESARIAMENTE ENTRE OTRAS COSAS.

3.1 DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS.

3.2 EL TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 45 DÍAS CALENDARIO COMO LÍMITE Y DEBERÁ DE REGISTRARSE EN LA PROPUESTA, ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSÁNDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA C.C.J. EN TUXTLA GUTIERREZ.

3.3 INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

3.4 Y POR ÚLTIMO EN ESTE RUBRO, ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

4. LA LIMPIEZA DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SE VERÁ REFLEJADA TAMBIÉN EN LA PROCURACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS ALEDAÑOS, LLEVANDO A CABO LA PROTECCIÓN CON LOS RECURSOS NECESARIOS DE PLAFONES, PISOS, LAMBRINES, MOBILIARIO EN GENERAL Y EQUIPOS, NO DEJANDO UNA SOLA MANCHA Y DAÑOS CAUSADOS Y SIN REPARACIÓN.
5. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBERÁN CONSIDERAR EN SUS ALCANCES TODAS LAS CONDICIONES QUE JUSTIFICARÁN LOS MONTOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO ASÍ COMO LOS GRADOS DE DIFICULTAD Y LAS CONDICIONES QUE OFREZCA PARTICULARMENTE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TUXTLA GUTIERREZ.
6. TODOS Y CADA UNO DE LOS VOLÚMENES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBERÁN SER ILUSTRADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LA CASA, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR RESUELTOS PARA EL DÍA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN.
- 7.- SE DEBERAN REEMPLAZAR LAS BATERIAS DE LA CENTRAL DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMO, POR UNAS SEMEJANTES A LAS EXISTENTES.
- 8.-SE DEBERÁ REEMPLAZAR TODO FOCO, TUBO, LAMPARA, CONTACTO O APAGADOR QUE NO FUNCIONE, DE TAL MANERA QUE EL DIA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LA CCJ DEBERÁ FUNCIONAR AL 100% EN EL RUBRO ELECTRICO.
- 9.- EN CUANTO A LOS DIFERENTES SUMINISTROS, LA EMPRESA DEBERA MOSTRARLOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL AL ENLACE ADMINISTRATIVO PARA SU REGISTRO FOTOGRAFICO.
- 10.- LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA REALIZAR DIARIO UN INFORME ESCRITO Y FOTOGRAFICO REGISTRANDO LA ACTIVIDAD DE CADA DIA Y PRESENTARLO DE MANERA IMPRESA AL ENLACE ADMINISTRATIVO AL TERMINO DE LA JORNADA LABORAL O AL SIGUIENTE DIA A PRIMERA HORA. EL DOCUMENTO DEBERÁ DE SER FOLIADO.
- 11.- EN RELACIÓN AL SISTEMA DE PARARRAYOS, SE CANCELA EL MANTENIMIENTO SP.01 SP.02. Y ASÍ MISMO LAS EMPRESAS DEBERÁN ENTREGAR UNA PROPUESTA DE MATERIALES Y COTIZACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DEL PARARRAYOS.
- 12.- EL CONCEPTO IE.012 DEL CATALOGO ELÉCTRICO SE CANCELA POR LA OBRA CIVIL QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA CCJ.
- 13.- EL RELACION AL CATALOGO HIDROSANITARIO SE CANCELAN LOS CONCEPTOS IHS.006 E IHS.007 POR CAUSA DE LA OBRA CIVIL QUE SE LLEVA A CABO EN LA CCJ.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO


- 14.- SE INCLUYE EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EL CONCEPTO IE.021 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TRECE LÁMPARAS DE LED MARCA MAGG DE 20W INSTALADAS EN EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LÁMPARAS FUERA DE OPERACION Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.022 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE CON LAMPARA FLUORESCENTE DE 3X28 , INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LÁMPARAS FUERA DE OPERACION Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.023 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE APAGADOR TRIPLE 3 PZAS INCLUYE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.024 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE 3 CONTACTO MONOFASICOS PZAS INCLUYE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.025 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE CON LAMPARA FLUORESCENTE DE PARED 13 W 5 PZAS, INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LÁMPARAS FUERA DE OPERACION Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.026 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR DE VAPOR SODIO 50 W MODELO ALCON HALOPHANE V.S.A.P PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, INCLUYE. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.027 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA SUBURBANA CON FOCO ESPIRAL 65 W 2 PZAS, INCLUYE. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.028 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA TIPO REFLECTOR CON FOCO ESPIRAL 65 W 2 PZAS, INCLUYE. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.029 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA FLUORESCENTE 1X 40W, INCLUYE. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.030 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 W 37 PZAS, INCLUYE. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.
- IE.031 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE 75 W 5 PZAS, INCLUYE. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

NO HABIENDO MAS QUE ASENTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON LA CONCILIACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES, PARA ACATAR LAS DISPOSICIONES QUE DE AQUÍ SE DESPRENDEN PARA LAS PARTES, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FIRMÁNDOSE AL CALCE DE CADA PÁGINA Y EN EL ASIENTO DE LA ÚLTIMA LOS QUE EN ESTA REUNIÓN DE CARÁCTER TÉCNICA PARTICIPARON.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:



C. OSCAR CASTILLO MARÍN
SUPERVISOR


LIC. JOSE JUAN GOMEZ LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES


GILBERTO LOPEZ ZAVALA
ING. ESLI MAYENI RAMIREZ LOPEZ


CARLOS CESAR CRUZ GRAJALES
ING. CARLOS CESAR CRUZ GRAJALES


IGNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV
ING. GUSTAVO NUCAMENDI OCHOA


CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV
ING. DAVID MANDUJANO ROMAN

"En términos de lo previsto en los artículos 111, 116 y 120, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

"Este documento es parte integrante de la versión pública del acta de junta de aclaraciones correspondiente al procedimiento de contratación del mantenimiento consolidado 2018 de la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas."