



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No. 4518002396**

Siendo las 10:25 horas del día 16 noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los Artículos 13 fracción XXIV, 171 y 172 del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el Artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la instrucción del Director del área de Mantenimiento para que el encargado de la supervisión interna realice el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No. 4518002396**, denominado **“Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”**, se reúnen en la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en Avenida 10ª. Norte Poniente Número 1326, Colonia El Mirador, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Marcelo Julio Galindo González, Profesional Operativo, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física, Dr. Leonel Alejandro Armenta López Director de la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en representación del proveedor **GNO Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.**, representada por el Ing. **Gustavo Nucamendi Ochoa.**

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto del contrato de servicios relacionados con la obra No. **4518002396**, relativo al **“Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”**, ubicada en Avenida 10ª. Norte Poniente Número 1326, Colonia El Mirador, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

ANTECEDENTES

Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, se firmó el contrato simplificado No. **4518002396** de los servicios relativos al **“Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”**, Con un monto original de contrato de los \$197,064.72 (ciento noventa y siete mil sesenta y cuatro pesos 72/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$31,530.36 (treinta y un mil quinientos treinta pesos 36/100 m.n.). Resultando un monto total contratado de \$228,595.08 (doscientos veintiocho mil quinientos noventa y cinco pesos 08/100 m.n.).

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al **“Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”**, 2018.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**

ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CORTA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la supervisión de la Dirección General de Infraestructura Física.

Es decir, cubrir si así procede los \$197,064.72 (ciento noventa y siete mil sesenta y cuatro pesos 72/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$31,530.36 (treinta y un mil quinientos treinta pesos 36/100 m.n.). Resultando un monto total contratado de \$228,595.08 (doscientos veintiocho mil quinientos noventa y cinco pesos 08/100 m.n.).

El plazo de ejecución del "contrato original" fue en un evento, considerando un plazo de cuarenta y cinco días naturales, comprendido del día 03 de octubre de 2018 al 16 de noviembre de 2018 de acuerdo a los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 171 del citado Acuerdo General de Administración VI/2008, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de oficio el pasado 15 de noviembre de 2018, para promover que la supervisión interna verificara la conclusión debida de los trabajos.

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

"Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas"

IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO E INTERRUPTOR ELECTRICOS MARCA SQUARE DE TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCION, INCLUYE LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISION, AJUSTES DE CONEXIONES DE PASTILLAS TERMO MAGNETICAS APRIETE DE TORNILLERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, ASI MISMO EL CAMBIO DE PASTILLAS, EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CHASIS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ASI COMO ETIQUETADO CON EL NOMBRE DE LA AREAS EXISTENTES, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.003	SUMINISTO E INSTALACION DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED240/36W/65 PARA SUSTITUIR LAMPARAS FLUORESCENTE DE 1X75 WATTS; INCLUYE: DESINSTALACION, MODIFICACION DE GABINETE, DRIVER, INSTALACION, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED120/18W/40 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 3X32 WATTS .INCLUYE: DESINSTALACION, MODIFICACION DE GABINETE, DRIVER, INSTALACION, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas", 2018.



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA DE OXIDOS Y POLVOS DE CONEXIONES, BASES, ACRILICOS, GABINETES Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X40 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISION, FIJACION Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION, ACRILICOS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED MR16ACD-LED/7W MARCA TECNOLITE, INCLUYE, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO PAR 38D-LED/19W/30 MARCA TECNOLITE, PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE CAMBIO DE LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.
IE.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED MARCA TECNOLIFE MODELO A19M-LED/10W/65 PARA SUSTITUIR LAMPARAS PARA EMPOTRAR EN PLAFOND FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 13 WATTS, INCLUYE: DESISTALACION, MODIFICACION DE GABINETE, DRIVER, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.
IE.009	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE FOCO LED MODELO PAR20-LED/9.5 W/30 MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.010	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETE Y LAMPARAS INCANDESCENTE TIPO ARBOTANTE DE 75 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.
IE.011	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETE Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X13 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.013	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX MONOFASICO, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.014	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.015	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DOBLE, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.016	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DE TRES VIAS, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.017	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX REGULADO MONOFASICO INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas", 2018.



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**

	REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
IE.018	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO TRIFASICO DE MEDIA VUELTA, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
IE.019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO Y MECANICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 127/220 VOLTS; EN DONDE SE INCLUYE: REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS DE AISLAMIENTO, VOLTAJE, VELOCIDAD, CORRIENTE DE ARRANQUE Y NOMINAL VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO CADA LECTURA; REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y APRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, ELECTRO NIVELES CARBONES CENTRO DE CARGA, CONTACTORES, CAPACITORES Y ACCESORIOS DE CONTROL, REVISION, AJUSTES Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS, CHUMACERAS, IMPULSORAS, SELLOS MECANICOS Y EMPAQUES, APRIETE DE TODA LA TORNILLERIA LIMPIEZA DE PICHANCHA Y TUBERIA DE BOMBA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO; INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
IE.020	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED T8 DE 18 W MARCA TECNOLITE, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.021	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARAS LED MARCA MAGG. DE 20 WATTS INSTALADAS EN EXTERIOR E INTERIOR INCLUYE : CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETES CON LAMPARAS FLUORESCENTE DE 3X28 WATTS INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.023	PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.024	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CONTACTO MONOFASICO INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
IE.025	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE CON LAMPARA FLUORESCENTE DE PARED 13 WATTS INCLUYE: CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.026	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO 50 WATTS MOD. ALCON HALOPHANE V.S.A.P., PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.027	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LAMPARA SUBURBANA CON FOCO ESPIRAL DE 65 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.028	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LAMPARA TIPO REFLECTOR CON FOCO ESPIRAL DE 65 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.029	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE LAMPARA

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) p...ivo Consolidado...sa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas", 2018.



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

	FLUORESCENTE DE 1X40 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.030	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IE.031	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE 75WATTS INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACION DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO. MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NFW-60 FIREWARDEN-50 INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICION DE VOLTAJES VERIFICANDO QUE SEA EL APROPIADO PARA LA CENTRAL, CONDUCTIBILIDAD DE LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSION Y ESTADO DE LAS LINEAS, DOS BATERIAS DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, ADEMAS PROTECCION DE AEREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACION DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE Y MODELO B710LP CON LEDS INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMAS PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACION DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARO Y ABORTO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG-12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMAS PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACION DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICION DE VOLTAJES PROPIAS DE LA CENTRAL, LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSION Y ESTADO DE LAS LINEAS ADEMAS PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas", 2018.

vo Consolidado
 sa de la Cultura



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 OFICIALIA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**

	ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACION DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO FCM-1 CON CAJA PARA MONTAJE MARCA NOTIFER DE HONEYWELL MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICION DE VOLTAJES PROPIAS DE LA CENTRAL, LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSION Y ESTADO DE LAS LINEAS ADEMAS PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA SUMERGIDO EN ACEITE, INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION CON INTERRUPTORES PRINCIPAL Y DERIVADOS, LIBRANZAS PRUEBAS Y MEDICIONES ELECTRICAS, REVISION, VERIFICACION, REGISTRO Y LIMPIEZA ADEMAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IHS.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN W.C., CONSISTENTE EN REVISION, LIMPIEZA, Y EN SU CASO CAMBIO DE REFACCIONES MENORES, COMO PUEDE SER LA MANGUERA COFLEX, LA LLAVE ANGULAR, ACCESORIOS DEL TANQUE BAJO, EMPAQUES, Y SELLO DEL W.C. (JUNTA PROEL). AJUSTE DE PIJAS DE SUJECION, INCLUYE ADEMAS: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI MISMO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IHS.002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN LAVABO CONSISTENTE EN REVISION, LIMPIEZA DE APARENTES DE CRÓMO CON PAÑO HUMEDO Y DEL DEPOSITO DE PORCELANA CON AGUA Y VINAGRE EN PROPORCION DE 50-50 O EN SU CASO, ALGUN PRODUCTO ANTISARRO COMERCIAL AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, REPARACION, CAMBIO O COMPLEMENTO DE REFACCIONES MENORES COMO PUEDE SER LA MANGUERA COFLEX, LLAVES ANGULARES, CESPOL, ACCESORIOS DEL LAVABO, ASI COMO CAMBIO DE EMPAQUES, Y AJUSTE DE TORNILLERIA, INCLUYE ADEMAS: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI MISMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, INTERIORES Y EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IHS.003	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECHANICOS Y A BASE DE PRESION DE AGUA CON EQUIPO TIPO KARCHER, INCLUYE PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS CON PLASTICOS Y CARTON CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS. ASI TAMBIEN MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas", 2018.

Boletín de la Cultura
 - 6 - de 8



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

	EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IHS.004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN MINGITORIO MARCA MAKESH MODELO CL 3003 ODORSTOP INCLUYE: REPUESTOS ODORSTOP PARA REEMPLAZARSE DURANTE LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO Y A LOS SEIS MESES, SUMINISTRO DE TAPETE ANTISALPICADURAS MARCA WIESE PARA REEMPLAZARSE CADA TRES MESES DURANTE UN AÑO PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS ASI TAMBIEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.
IHS.005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA TARJA METALICA CONSISTENTE EN REVISION LIMPIEZA CON PAÑO HUMEDO Y ALGUN SOLVENTE DE SER NECESARIO, REPARACION, CAMBIO Y COMPLEMENTO DE REFACCIONES MENORES, TALES COMO MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, CESPOL, CONTRA LLAVE MEZCLADORA O LLAVES, ASI COMO CAMBIO DE EMPAQUES Y AJUSTE DE TORNILLERIA; INCLUYE: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTA SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI TAMBIEN MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

La verificación se llevó a cabo conforme a los conceptos incluidos dentro del contrato original según catálogo de conceptos, especificaciones particulares y certificación de cifras, confirmando que hubiera corresponsabilidad con el mismo.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado de carácter de adjudicación directa **No. 4518002396**, relativo a los trabajos del **"Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas"**, fueron concluidos y con la calidad requerida, cumpliendo con los alcances, especificaciones y conceptos del Catálogo proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La supervisión interna realiza visita técnica para revisión final, para recibir los trabajos de este contrato y por lo cual se registran las siguientes observaciones.

1. Con esta fecha quedan valorados los trabajos que se ejecutaron en el presente mantenimiento por el prestador de servicios.
2. El prestador de servicios presenta la documentación, así como el reporte fotográfico.
3. Los documentos del finiquito son revisados por esta supervisión.
4. Se concluye que los trabajos quedaron terminados en su totalidad y con la calidad requerida.

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al **"Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas"**, 2018.



ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CORTA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO. (no incluyen I.V.A.)	\$ 197,064.72
IMPORTE DEL PRIMER EVENTO Y FINIQUITO TOTAL EJERCIDO. (no incluyen I.V.A.)	\$ 193,739.72
IMPORTE TOTAL EJERCIDO. (no incluyen I.V.A.)	\$ 193,739.72
IMPORTE DE OBRA NORMAL. (no incluyen I.V.A.)	\$ 193,739.72
IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 3,325.00

Importes no incluyen I.V.A.

La empresa entrega una garantía de los trabajos realizados por un periodo de **doce meses**, a partir de la recepción, sobre mano de obra.

No habiendo más que asentar; se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien en ella participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos que surja de una futura revisión, siendo las 15:40 horas del mismo día, mes y año.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**ING. MARCELO JULIO GALINDO GONZÁLEZ
SUPERVISOR**

**DR. LEONEL ALEJANDRO ARMENTA LÓPEZ
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA**

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO
GNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
ING. GUSTAVO NUCAMENDI OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL**

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo y Correctivo Consolidado (Sistema de Detección de Humo, Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria y Transformador) para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas", 2018.

"En términos de lo previsto en los artículos 111, 116 y 120, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

"Este documento es parte integrante de la versión pública del acta de entrega-recepción correspondiente al procedimiento de contratación del mantenimiento consolidado 2018 de la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas."