



## **Casa de la Cultura Jurídica En Mazatlán, Sinaloa.**

### **Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto trigésimo octavo del *Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de once páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción, relativo al mantenimiento de aire acondicionado del año 2023, para la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Luz Angélica Félix Rivera**

**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No 70230117**

Siendo las 12:06 horas del 27 de noviembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. 70230117, del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Lic. Luz Angélica Félix Rivera, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, y por parte de la empresa Juan Manuel Sánchez Ibarra (persona física), el Ing. Juan Manuel Sánchez Ibarra.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios No. 70230117, del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 18 de abril de 2023, se firmó el contrato simplificado **No. 70230117** de los servicios relativos al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con un monto original de contrato de \$97,430.50 (noventa y siete mil cuatrocientos treinta pesos 50/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$15,588.88 (quince mil quinientos ochenta y ocho pesos 88/100 m.n.). Resultando un monto neto de \$113,019.38 (ciento trece mil diecinueve pesos 38/100 m.n.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer tres pagos para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$97,430.50 (noventa y siete mil cuatrocientos treinta pesos 50/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$15,588.88 (quince mil quinientos ochenta y ocho pesos 88/100 m.n.). Resultando un monto total de \$113,019.38 (ciento trece mil diecinueve pesos 38/100 m.n.) para pagarse



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

en tres eventos: el primero por \$31,518.00 (treinta y un mil quinientos dieciocho pesos 00/100 m.n.); el segundo por \$32,140.50 (treinta y dos mil ciento cuarenta pesos 50/100 m.n.); El tercero y último pago al cierre administrativo del contrato por \$33,772.00 (treinta y tres mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N), los tres pagos más el 16% de IVA.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de quince días naturales por cada servicio durante abril, julio y octubre, del día uno de abril al 30 de noviembre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

## HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 16 de octubre de 2023, señalando como fecha término el 28 de octubre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

1° EVENTO			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h</b> ; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, 2023.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

<b>M.A.A.01.1</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 1809566J3F / 3T1017-116491)</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.01.2</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 180924R43F / 3T0917-113482)</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h</b> ; modelos 4TTB3036H1000NA / MCX536G10, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Capacitación</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h</b> ; modelos 4TTR3036H1000NA (18095Y353F) / MCX536G10 (3T0917-113490), con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Área Adjunta de Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h</b> ; modelos 4TTB3060D1000BA / MCX060G10, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>		
<b>M.A.A.04.1</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie 12502TD33F / )	PZA	1.00
<b>M.A.A.04.2</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie 12502TBB3F / )	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h</b> ; modelos 4TTR3048E1000NA / MCX048G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Recepción</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h</b> ; características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.06.1</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples modelos 2TTB0060A1000CA / MCX048G10RAA	PZA	1.00
<b>M.A.A.06.2</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples modelos 4TTR3048*1000, modelo evaporador MCX048G10 tipo PISO-TECHO	PZA	1.00

Rb49rlfs+o+eoOECik7XQ1YldrpoA1h55W6H5/BfKA=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h</b> ; modelos 4TTK0560D1000BL / 2MCX0560C10R0BL, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en <b>Salón de Usos Múltiples</b></i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 12,000 btu/h</b> ; modelos 4TXK5512A1P00AA / 4MXW5512A1000AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en <b>SITE</b></i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h</b> ; modelos 4TTB3036E1000AA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en <b>Procesos Técnicos</b></i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h</b> ; modelos 4TXK5518A1P00AA / 4MXW5518A1000AA con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en <b>Oficina Titular</b></i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.11</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h</b> ; modelos 4TXK4524A1 / 4MXW4524A1 tipo HI-WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en <b>Jubilados</b></i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.12</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumidificador marca MI IDEA de capacidad de 16 lts/día, modelo MDK7-50PN1, con características eléctricas 120/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.12.1</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.2</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.3</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.4</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.5</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.13</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h</b> ; modelos 2TTB0060A1000C / MCX060G10RAA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.13.1</b>	Equipo ubicado en Biblioteca (no serie: / 3T0212-102899)	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, 2023.





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

<b>M.A.A.13.2</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples (no. serie / 3T0212-101738)	PZA	1.00
<b>M.A.A.14</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h</b> ; modelos 2TTK0536G100P0AA / 2MCW0536G1000AA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.15</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split Fan &amp; Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h</b> ; modelos 2TTB0048A1000C / MCD048D1P0A, con características eléctricas 220/2/60. Incluye; Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Materiales. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.15.1</b>	Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>M.A.A.15.2</b>	Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>2 ° EVENTO</b>			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3036*1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.01.1</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.01.2</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3036A1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Capacitación</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3036*1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Área Adjunta de Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo aequipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3060B1000, modelo evaporador MCX060G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>		
<b>M.A.A.04.1</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00
<b>M.A.A.04.2</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 4.0 T.R. (48,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3048*1000, modelo evaporador MCX048G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Recepción</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 4.0 T.R. (48,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3048*1000, modelo evaporador MCX048G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.06.1</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
<b>M.A.A.06.2</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTK0560D1000BL, modelo evaporador 2MCX0560C10R0BL tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 1.0 T.R. (12,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5512A1P00AA, modelo evaporador 4MXW5512A1000AA tipo HI WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3036A1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Procesos Técnicos</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5518A1P00AA, modelo evaporador 4MXW5518A1000AA tipo HI WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Titular</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.11</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK4524A1, modelo evaporador 4MXW4524A1 tipo HI-WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.12</b>	Mantenimiento preventivo a equipo deshumidificador, marca MI IDEA, modelo MDK7-50PN1, con capacidad de 16 lts/día, con características eléctricas 120/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 10 Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.12.1</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.2</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.3</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.4</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.5</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.13</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con capacidad de 60,000 BTU (5.0 T.R.) SOLO FRIO, tipo MINI SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTB0060A1000C, modelo evaporador MCX060G10RAA tipo PISO TECHO, voltaje 220/2/60. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.13.1</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.13.2</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
<b>M.A.A.14</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU (3.0 T.R.) SOLO FRIO, tipo MINI SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTK0536G100P0AA, modelo evaporador 2MCW0536G1000AA tipo PISO TECHO, 220/2/60 incluye: manuales de operación, control remoto. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.15</b>	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado con capacidad de 48,000 BTU (4.0 T.R.) SOLO FRIO, tipo MINI SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTB0048A1000C, modelo evaporador MCD048D1P0A tipo FAN & COIL, 220/2/60. Incluye; Mano de Obra, Herramienta y Materiales. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.15.1</b>	Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>M.A.A.15.2</b>	Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>3 ° E V E N T O</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3036*1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.01.1</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.01.2</b>	<i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3036A1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Capacitación</i>	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, 2023.





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3036*1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Área Adjunta de Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3060B1000, modelo evaporador MCX060G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>		
<b>M.A.A.04.1</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00
<b>M.A.A.04.2</b>	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 4.0 T.R. (48,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3048*1000, modelo evaporador MCX048G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Recepción</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 4.0 T.R. (48,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3048*1000, modelo evaporador MCX048G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.06.1</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
<b>M.A.A.06.2</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTK0560D1000BL, modelo evaporador 2MCX0560C10R0BL tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 1.0 T.R. (12,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5512A1P00AA, modelo evaporador 4MXW5512A1000AA tipo HI WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3036A1000, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Procesos Técnicos</i>	PZA	1.00

Rb49rls+o+eoOECk7XQ1YldrpoA1h55W6H5/BfKA=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5518A1P00AA, modelo evaporador 4MXW5518A1000AA tipo HI WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Oficina Titular</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.11</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK4524A1, modelo evaporador 4MXW4524A1 tipo HI-WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.12</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumidificador, marca MI IDEA, modelo MDK7-50PN1, con capacidad de 16 lts/día, con características eléctricas 120/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.12.1</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.2</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.3</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.4</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.12.5</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.13</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado con capacidad de 60,000 BTU (5.0 T.R.) SOLO FRIO, tipo MINI SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTB0060A1000C, modelo evaporador MCX060G10RAA tipo PISO TECHO, voltaje 220/2/60. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.13.1</b>	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
<b>M.A.A.13.2</b>	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
<b>M.A.A.14</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU (3.0 T.R.) SOLO FRIO, tipo MINI SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTK0536G100P0AA, modelo evaporador 2MCW0536G1000AA tipo PISO TECHO, 220/2/60 incluye: manuales de operación, control remoto. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Videoconferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.15</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado con capacidad de 48,000 BTU (4.0 T.R.) SOLO FRIO, tipo MINI SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTB0048A1000C, modelo evaporador MCD048D1P0A tipo FAN & COIL, 220/2/60. Incluye; Mano de Obra, Herramienta y Materiales. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.15.1</b>	Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>M.A.A.15.2</b>	Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.01</b>	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70230117**, relativo a los trabajos del **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa**, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$97,430.50
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$31,518.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$32,140.50
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$63,658.5
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$33,772.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$97,430.50
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$15,588.88
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$113,019.38

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	( X )
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	( X )



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) (X)  
equipos instalados:

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátulas de estimaciones, resumen de partidas e informes por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 13:06 horas del 27 de noviembre de 2023.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “MINISTRO  
ENRIQUE MORENO PÉREZ” EN MAZATLÁN,  
SINALOA.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
Lic. Luz Angélica Félix Rivera  
Directora

\_\_\_\_\_  
Ing. Julio César Hernández Valencia  
Asesor técnico

**POR LA EMPRESA JUAN MANUEL SÁNCHEZ IBARRA**

\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Manuel Sánchez Ibarra

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, 2023.