



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70230143

Siendo las 17:00 horas del 08 de noviembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70230143**, del **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado** de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Roberto Giacomán Gidi, Administrador del Contrato, y por parte de la empresa Deselci, S. A. de C. V., el Ing. Jonathan Eduardo Guevara de la Torre, representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70230143**, del **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado** de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo".

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de mayo de 2023, se firmó el contrato simplificado **No.70230143** de los servicios relativos al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado** de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", con un monto original de contrato de \$179,594.00 (ciento setenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$28,735.04 (veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 04/100 M. N.). Resultando un monto neto de \$208,329.04 (doscientos ocho mil trescientos veintinueve pesos 04/100 M. N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"**, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Es decir, cubrir si así procede los \$179,594.00 (ciento setenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$28,735.04 (veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 04/100 M. N.). Resultando un monto neto de \$208,329.04 (doscientos ocho mil trescientos veintinueve pesos 04/100 M. N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de quince días naturales por evento, realizándose tres eventos en total, comprendido del día 23 de mayo de 2023 al día 15 de octubre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista en primera estancia dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 5 de octubre de 2023 y fecha señalada como término el día 15 de octubre de 2023, más sin embargo los trabajos fueron concluidos de manera anticipada el día 12 de octubre de 2023 a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

1 ° E V E N T O

M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/hr; modelo de las unidades TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) y MCW524K10RAB (1), con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.01.1	Equipo Ubicado en Dirección y Cuarto 3	PZA	1.00
M.A.A.01.2	Equipo Ubicado en Cuarto1 y 2	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo “Ministro Vicente Santos Guajardo”, 2023.**

jfe/Oh9QcKFfifc4+GswrFg7KGBLkIRmpCvAQg8ARU=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A.02.1	Equipo Ubicado en SITE Eventos Múltiples	PZA	1.00
M.A.A.02.2	Equipo Ubicado en Enlace Administrativo SITE	PZA	1.00
M.A.A.02.3	Equipo Ubicado en Sistemas	PZA	1.00
M.A.A.02.4	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 240,000 btu/hr; modelo WCH240E300B, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A.03.1	Equipo Ubicado en Salón de Eventos Múltiples	PZA	1.00
M.A.A.03.2	Equipo Ubicado en Salón de Videoconferencias	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A.04.1	Equipo Ubicado en Recepción de Eventos	PZA	1.00
M.A.A.04.2	Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.B.	PZA	1.00
M.A.A.04.3	Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.A.	PZA	1.00
M.A.A.04.4	Equipo Ubicado en Recepción de Eventos Múltiples	PZA	1.00
M.A.A. 05	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor marca S&P modelo DECOR 300. P.U.O.C.T.		
M.A.A. 05.1	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 05.2	Equipo Ubicado en Baño Hombres Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 05.3	Equipo Ubicado en Baño Oficina Dirección	PZA	1.00
M.A.A. 05.4	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Recepción	PZA	1.00
M.A.A. 05.5	Equipo Ubicado en Baño Hombres Recepción	PZA	1.00
M.A.A. 06	Mantenimiento preventivo y correctivo a deshumidificador marca MUNTERS modelo HC-300 de capacidad de 300 CFM con capacidad de 9.1 lbs/hr 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipos Ubicados en Salón de Usos Múltiples y Videoconferencias	PZA	2.00
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo a deshumidificador marca FRIGIDAIRE modelo LHD45EBL de capacidad de 45 pintas/24 horas 21.28 lts/24 hrs y 120/1/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A. 07.1	Equipo Ubicado en Lobby Baños	PZA	1.00
M.A.A. 07.2	Equipo Ubicado en Biblioteca 3	PZA	1.00
M.A.A. 07.3	Equipo Ubicado en Biblioteca 2	PZA	1.00
M.A.A. 07.4	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 07.5	Equipo Ubicado en Salón de Computo 2	PZA	1.00
M.A.A. 07.6	Equipo Ubicado en Salón de Computo	PZA	1.00
M.A.A. 07.7	Equipo Ubicado en SITE	PZA	1.00
M.A.A. 07.8	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 2	PZA	1.00
M.A.A. 07.9	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 1	PZA	1.00
M.A.A. 08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil (bomba de calor) marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A. 08.1	Equipo Ubicado en Recepción I	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"**, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A. 08.2	Equipo Ubicado en Recepción II	PZA	1.00
M.A.A. 08.3	Equipo Ubicado en Recepción III	PZA	1.00
M.A.A. 08.4	Equipo Ubicado en Librería Elevador	PZA	1.00
M.A.A. 08.5	Equipo Ubicado en Sala de Enlace	PZA	1.00
M.A.A. 08.6	Equipo Ubicado en Oficina de Enlace	PZA	1.00
M.A.A. 08.7	Equipo Ubicado en Computo/Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 08.8	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 08.9	Equipo Ubicado en Biblioteca II	PZA	1.00
M.A.A. 08.10	Equipo Ubicado en Oficina de Titular	PZA	1.00

M.A.A. 09 Mantenimiento preventivo y correctivo de extractor FUTURE 150. Incluye; mano de obra, materiales y herramienta. Equipos ubicados en Jubilados. P.U.O.C.T. PZA 2.00

2° EVENTO

M.A.A.02 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.

M.A.A.02.1	Equipo Ubicado en SITE Eventos Múltiples	PZA	1.00
M.A.A.02.2	Equipo Ubicado en Enlace Administrativo SITE	PZA	1.00
M.A.A.02.3	Equipo Ubicado en Sistemas	PZA	1.00

M.A.A. 07 Mantenimiento preventivo y correctivo a deshumidificador marca FRIGIDAIRE modelo LHD45EBL de capacidad de 45 pintas/24 horas 21.28 lts/24 hrs y 120/1/60. P.U.O.C.T.

M.A.A. 07.7	Equipo Ubicado en SITE	PZA	1.00
-------------	------------------------	-----	------

M.A.A. 08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil (bomba de calor) marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.

M.A.A. 08.7	Equipo Ubicado en Computo/Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 08.8	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 08.9	Equipo Ubicado en Biblioteca II	PZA	1.00

3° EVENTO

M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/hr; modelo de las unidades TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) y MCW524K10RAB (1), con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.01.1	Equipo Ubicado en Dirección y Cuarto 3	PZA	1.00
M.A.A.01.2	Equipo Ubicado en Cuarto 1 y 2	PZA	1.00

M.A.A.02 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.

M.A.A.02.1	Equipo Ubicado en SITE Eventos Múltiples	PZA	1.00
M.A.A.02.2	Equipo Ubicado en Enlace Administrativo SITE	PZA	1.00
M.A.A.02.3	Equipo Ubicado en Sistemas	PZA	1.00
M.A.A.02.4	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00

M.A.A.03 Mantenimiento a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 240,000 btu/hr; modelo WCH240E300B, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.

M.A.A.03.1	Equipo Ubicado en Salón de Eventos Múltiples	PZA	1.00
------------	--	-----	------

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"**, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.03.2	Equipo Ubicado en Salón de Videoconferencias	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A.04.1	Equipo Ubicado en Recepción de Eventos	PZA	1.00
M.A.A.04.2	Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.B.	PZA	1.00
M.A.A.04.3	Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.A.	PZA	1.00
M.A.A.04.4	Equipo Ubicado en Recepción de Eventos Múltiples	PZA	1.00
M.A.A. 05	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor marca S&P modelo DECOR 300. P.U.O.C.T.		
M.A.A. 05.1	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 05.2	Equipo Ubicado en Baño Hombres Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 05.3	Equipo Ubicado en Baño Oficina Dirección	PZA	1.00
M.A.A. 05.4	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Recepción	PZA	1.00
M.A.A. 05.5	Equipo Ubicado en Baño Hombres Recepción	PZA	1.00
M.A.A. 06	Mantenimiento preventivo y correctivo a deshumidificador marca MUNTERS modelo HC-300 de capacidad de 300 CFM con capacidad de 9.1 lbs/hr 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipos Ubicados en Salón de Usos Múltiples y Videoconferencias		
		PZA	2.00
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo a deshumidificador marca FRIGIDAIRE modelo LHD45EBL de capacidad de 45 pintas/24 horas 21.28 lts/24 hrs y 120/1/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A. 07.1	Equipo Ubicado en Lobby Baños	PZA	1.00
M.A.A. 07.2	Equipo Ubicado en Biblioteca 3	PZA	1.00
M.A.A. 07.3	Equipo Ubicado en Biblioteca 2	PZA	1.00
M.A.A. 07.4	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 07.5	Equipo Ubicado en Salón de Computo 2	PZA	1.00
M.A.A. 07.6	Equipo Ubicado en Salón de Computo	PZA	1.00
M.A.A. 07.7	Equipo Ubicado en SITE	PZA	1.00
M.A.A. 07.8	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 2	PZA	1.00
M.A.A. 07.9	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 1	PZA	1.00
M.A.A. 08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil (bomba de calor) marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.		
M.A.A. 08.1	Equipo Ubicado en Recepción I	PZA	1.00
M.A.A. 08.2	Equipo Ubicado en Recepción II	PZA	1.00
M.A.A. 08.3	Equipo Ubicado en Recepción III	PZA	1.00
M.A.A. 08.4	Equipo Ubicado en Librería Elevador	PZA	1.00
M.A.A. 08.5	Equipo Ubicado en Sala de Enlace	PZA	1.00
M.A.A. 08.6	Equipo Ubicado en Oficina de Enlace	PZA	1.00
M.A.A. 08.7	Equipo Ubicado en Computo/Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 08.8	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A. 08.9	Equipo Ubicado en Biblioteca II	PZA	1.00
M.A.A. 08.10	Equipo Ubicado en Oficina de Titular	PZA	1.00
M.A.A. 09	Mantenimiento preventivo y correctivo de extractor FUTURE 150. Incluye; mano de obra, materiales y herramienta. Equipos ubicados en Jubilados. P.U.O.C.T.		
		PZA	2.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"**, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SÓLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO

M.C.A.A.01 Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Heramienta.
P.U.O.C.T. JGO. 1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70230143**, relativo a los trabajos del **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"** fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 179,594.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$95,490.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$10,728.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 106,218.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 73,376.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 179,594.00
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 28,735.04
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 208,329.04

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"**, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- | | | | |
|---|----|----|-----|
| Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes: | () | () | (X) |
| Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados: | () | () | (X) |

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 17:30 horas del 8 de noviembre de 2023.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
SALTILLO "MINISTRO VICENTE SANTOS
GUAJARDO"**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR

ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ
VALENCIA

**POR LA EMPRESA
DESELCI, S. A. DE C. V.**

ING. JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"**, 2023.

jfe/Oh9QcKFFitfc4+GswrFg7KGBLkIRmpCvAQg8ARU=