



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE
ACLARACIONES**

LUGAR Y FECHA: Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en calle Huachinango número 26, supermanzana 3, manzana 22, lotes C1, C2 y C7, colonia Centro, código postal 77500, Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con once minutos hora local y diez con once minutos (UTC-6, Zona Centro), del día diecinueve de agosto dos mil veinticuatro.

ASUNTO: Tienen verificativo la visita al sitio de prestación del servicio y junta de aclaraciones previstas en los artículos 65 y 86, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acuerdo General de Administración XIV/2019), del concurso público sumario número **SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024**, para la contratación del servicio denominado **“Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo”**.

ASISTENTES: I. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. Dirección General de Infraestructura Física

Ing. Julio César Hernández Valencia

Unidad Técnica

Lic. María Teresa Alfaro Márquez

Área de Contratación

2. Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Miriam Fernanda Santos Domínguez

De conformidad con los artículos 65, del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y 7 del Acuerdo General de Administración número VI/2022 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

noviembre de dos mil veintidós, por el que se establecen medidas para promover la eficiencia administrativa en la operación de este Alto Tribunal; así como los numerales 4.2.2 cuarto párrafo y 4.3.3 sexto párrafo de la convocatoria/bases, asiste remotamente con apoyo de la herramienta tecnológica de la información Microsoft Teams.

II. Concursantes

1. **Batrak, S.A. de C.V.**
C. José Contreras Amezcua
C. Eric Villatoro Gutiérrez
2. **HG del Golfo, S.A. de C.V.**
C. Cristhian Iván Martínez Alba
3. **Ing. Juan Carlos Torres Nava**
C. José Ramón Nava Uriostegui

HECHOS:

Con fundamento en los artículos 65 y 86 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, se llevó a cabo la visita al sitio de prestación del servicio.

Una vez terminada la visita al sitio de prestación del servicio, se efectuó la junta de aclaraciones sita en calle Huachinango número 26, supermanzana 3, manzana 22, lotes C1, C2 y C7, colonia Centro, código postal 77500, Cancún, Quintana Roo, de conformidad con los numerales 2 y 4.3. de la convocatoria/bases, con fundamento en el artículo 65, del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

Cabe señalar que hasta las once horas del quince de agosto del presente año y de conformidad con el numeral 2 de la convocatoria/bases, se recibió el siguiente

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

pliego de preguntas a la cuenta de correo electrónico dgifrevbases@mail.scjn.gob.mx:

A. Juan Carlos Torres Nava

Pregunta	Respuesta
1. SE DEBERA COTIZAR EL TOTAL DE LOS TRABAJOS O SE PODRAN ASIGNAR POR PARTIDAS	La propuesta es por el monto total del servicio.
2. ¿SE PUEDEN CAMBIAR LOS INTERRUPTORES DE SUGURIDAD POR INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CON, UNA CAJA PARA INTEMPERIE ? HEMOS NOTADO QUE FUNCIONAR MEJOR ESTOS PARA EL TIEMPO DE AMBIENTE DONDE SERAN INSTALADOS	Sí se pueden cambiar los interruptores termomagnéticos y en los equipos donde sea conducente se va a reutilizar la caja o gabinete existente.

Asimismo, en el desarrollo de esta no se formularon preguntas por parte de las personas concursantes.

El representante del área de contratación, conforme a lo solicitado por el representante del área técnica de conformidad con el artículo 63, del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y el numeral 4.1 de la convocatoria/bases modifica el catálogo de conceptos, conforme se señala:

DICE:			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

SI.A.A.04	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro exterior de 3/8", de la marca NACOBRE o similar en especificaciones y calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5
SI.A.A.05	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro exterior de 1/4", de la marca NACOBRE o similar en especificaciones y calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5
SI.A.A.06	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para diámetro de 3/8" (tubería de cobre). Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5
SI.A.A.07	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para diámetro de 1/4" (tubería de cobre). Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5
SI.A.A.08	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x16 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac o similar en especificaciones y calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6
OFICINA LIC. SILVA			
SI.A.A.11	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 12,000 btu/hr (1 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, diseño seco antimoho, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con	JGO.	1

BXh17Tat1epcp0CCrHNTp9ERSqf4/vvcfXreNUoABoZg=

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

	características eléctricas 220/2/60 y modelos de las unidades FTKS12GL216B - RKS12GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
SI.A.A.12	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 12,000 btu/hr (1 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, diseño seco antimoho, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con características eléctricas 220/2/60 y modelos de las unidades FTKS12GL216B - RKS12GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1
ARCHIVO/BODEGA			
SI.A.A.31	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 24,000 btu/hr (2 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con características eléctricas 220/2/60 y modelos de las unidades FTKS24GL216B - RKS24GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1
SI.A.A.32	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 24,000 btu/hr (2 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con características eléctricas	JGO.	1

BXh7Ta1tepcp0CCrHINTP9ERSqf4/vvcfXreNUoABoZg=

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO"

	220/2/60 y modelos de las unidades FTKS24GL216B - RKS24GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
AULA DE CAPACITACIÓN P.A.			
DEBE DECIR:			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SI.A.A.04	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro exterior de 3/8", de la marca NACOBRE o similar en especificaciones y calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	7
SI.A.A.05	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro exterior de 1/4", de la marca NACOBRE o similar en especificaciones y calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	7
SI.A.A.06	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para diámetro de 3/8" (tubería de cobre). Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	7
SI.A.A.07	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para diámetro de 1/4" (tubería de cobre). Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	7
SI.A.A.08	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x16 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac o similar en especificaciones y calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8

BXh17Tafepcp0CCcHINTP9ERSqf4/vvctXreNUoABoZg=

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



**Suprema Corte
de Justicia de la Nación**

ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO			
SI.A.A.11	<p>Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 18,000 btu/hr (1.5 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, diseño seco antimoho, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con características eléctricas 220/2/60 y modelos de las unidades FTKS18GL216B - RKS18GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.</p>	JGO.	1
SI.A.A.12	<p>Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 18,000 btu/hr (1.5 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, diseño seco antimoho, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con características eléctricas 220/2/60 y modelos de las unidades FTKS18GL216B - RKS18GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.</p>	JGO.	1
VINCULACIÓN			
SI.A.A.31	<p>Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 18,000 btu/hr (1.5 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con características eléctricas 220/2/60 y modelos de</p>	JGO.	1

BXh17Tafepcp0CCrHINTP9ERSqf4/vvcfXreNUoABoZg

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

	las unidades FTKS18GL216B – RKS18GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
SI.A.A.32	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split y sus características son: -capacidad 18,000 btu/hr (1.5 T.R.), - evaporador tipo Hi-wall, -eficiencia 18 SEER, -compresor rotativo y para gas refrigerante R410a, -serpentin condensador GOLDFIN, -funciones de operación automático, auto restablecimiento y calentador eléctrico del compresor, con características eléctricas 220/2/60 y modelos de las unidades FTKS18GL216B – RKS18GL216B ó similar. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1
AUDITORIO			

EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES SE ADICIONA	
NOTAS:	
1.	En la ejecución de los trabajos se valorará la colocación de la base de herrería
2.	Si la marca propuesta por el Prestador de Servicios contempla el suministro de su termostato, no se contemplará para el pago los conceptos correspondientes de suministro de termostato. Sin embargo, dicho concepto se debe contemplar en la cotización
3.	Los pasos en losa que se van a realizar para las tuberías de refrigeración se debe contemplar la colocación de PVC. en forma de escuadra

El representante del área técnica manifiesta que dichas modificaciones no consisten en la sustitución o variación sustancial del servicio originalmente convocado.

BXh17Ta1epcp0CCtHINTP9ERSqf4/vvcfXreNUoABoZg=

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

En el mismo acto, la representante del área responsable de la contratación dio lectura y explicó los puntos más representativos de la presente contratación, así como los requisitos que deben contener las propuestas técnicas y económicas.

Finalmente se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, la falta de firma de alguno de los concursantes en la presente acta no invalida el contenido ni los efectos de la misma.

No habiendo más que asentar, se cierra la presente acta, siendo las catorce horas con diez minutos hora local y trece horas con diez minutos (UTC-6, Zona Centro) del mismo día, firmándose por los que en ella participaron y entregando copia de ésta a los concursantes.

Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación


Ing. Julio César Hernández Valencia

Unidad Técnica
RFC: HEVJ861017HQ3


Lic. María Teresa Alfaro Márquez

Área de Contratación
RFC: AAMT840829I95

Lic. Miriam Fernanda Santos Domínguez
Dirección General de Asuntos Jurídicos
RFC: SADM950324LD8

BXh17Ta1eppcp0CCtHINTP9ERSqt4/vwcfXreNUoABoZg=

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”

De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo General de Administración III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presente oficio se suscribe mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).

Por los concursantes


C. José Contreras Amezcua
Batrak, S.A. de C.V.
RFC: BAT200220LB7


C. Eric Villatoro Gutiérrez.
Batrak, S.A. de C.V.
RFC: BAT200220LB7


C. Cristhian Iván Martínez Alba
HG del Golfo, S.A. de C.V.
RFC: HGO110621LX0


C. José Ramón Nava Uriostegui
C. Juan Carlos Torres Nava
RFC: TONJ730125FY4

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024, PROYECTO DGIF-I-61-2024, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO”.



Juan Carlos Torres Nava

PROYECTOS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
R.F.C. TONJ-730125-FY4 C.U.R.P. TONJ730125HMC RVN00

ESTADO DE MEXICO A 15 DE AGOSTO DE 2024

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
A QUIEN CORRESPONDA

PLIEGO DE PREGUNTAS

ME REFIERO AL CONCURSO PUBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/032/2024 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EM MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EM CANCUN, QUINTANA ROO

PREGUNTAS

1. SE DEBERA COTIZAR EL TOTAL DE LOS TRABAJOS O SE PODRAN ASIGNAR POR PARTIDAS
2. ¿SE PUEDEN CAMBIAR LOS INTERRUPTORES DE SUGURIDAD POR INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CON, UMA CAJA PARA INTEMPERIE ? HEMOS NOTADO QUE FUNCIONAR MEJOR ESTOS PARA EL TIEMPO DE AMBIENTE DONDE SERAN INSTALADOS

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS TORRES NAVA

REPRESENTANTE LEGAL

Segunda Cerrada de Abeto 24-B Col. Jardines de San Miguel II, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México C.P. 54715 Tel.: 4168-9461 Cel.: 04455 4388-5995