



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN COLIMA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 28/05/2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/COLIMA/02/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento al Sistema de Detección de Humo en la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024. Artículo 6 del Acuerdo General de Administración VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1 ANGÉLICA JANET ÁLVAREZ ARREOLA
- 2 PROCOSE, S.A. DE C.V.
- 3 ORPA ELECTROMECÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 4 CÉSAR JAVIER CASTILLO JUÁREZ
- 5 EDUARDO OLIVO GONZÁLEZ

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	PARTICIPANTE 5
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICION DE VOLTAJES, CAMBIO DOS BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE				
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	7.00	SI CUMPLE				
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE				

ftmr4bekfL YKLJol+wwUEyZMB0FTxeomo0JxNI7Pr2Q=

DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SISTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO AUTONOMO, INCLUYE: CAMBIO DE BATERIAS ALCALINA DE 9 VCD, TOTAL 30 BATERIAS (15 BATERIAS EN PRIMER EVENTO Y OTRO CAMBIO DE 15 BATERIAS A LOS SEIS MESES,) LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMAS PROTECCION DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ENTREGA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 19 DE MAYO DE 2025, ASÍ COMO EN EL CORREO DE INVITACIÓN A COTIZAR.			NO CUMPLE. LA PROPUESTA NO CONTIENE LA LEYENDA REQUERIDA EN EL INCISO f DEL PUNTO 2 DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO Y EL CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE. LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN LA CONSIDERA EN DÍAS CALENDARIO.
	ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA: COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL; EN CASO DE PERSONA MORAL, DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL; COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A SEIS MESES; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CARTA DE DATOS FISCALES Y BANCARIOS (EN PAPEL MEMBRETADO); CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES Y NOTAS.			NO CUMPLE. NO ENTREGA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADO.	SI CUMPLE	NO CUMPLE. NO ENTREGA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Conclusión:			NO ENTREGÓ LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN	ENTREGÓ LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN	NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN	ENTREGÓ LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN	ENTREGÓ LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO Y CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:			Se determina NO FAVORABLE	Se determina FAVORABLE	Se determina NO FAVORABLE	Se determina FAVORABLE	Se determina FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

LICDA. GLENDA TORRES VELÁZQUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN COLIMA

LICDA. ANA REGINA SOLÓRZANO MOROS
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN COLIMA