

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/GDL/02/2025

SERVICIO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

05 DE JUNIO DE 2025

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción V, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- INTEGRADORA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.**
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A DE C.V.**
- 3.- DESELCI, S.A DE C.V.**
- 4.- SASA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO, S.A DE C.V.**

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
	1ER SERVICIO						
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO FAN & COIL, MODELO 38CKC060-M-3, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.01.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.01.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKC024-M-3 CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIAS	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKC036-M-3 CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKC024-M-3 CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO PISO TECHO, MODELO 38CKC048-M-3, CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO PISO TECHO, MODELO 38CKC036-M-3, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38XCA18226-C-1, CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38CKC036-M-3, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38CKC036-M-3, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EVENTOS	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38XCA24226-C-1, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKC048-M-3 CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA DRUMMOND, TIPO HI-WALL, MODELO MSDFE12SF-1, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115V/1/60HZ, REFRIGERANTE R-22. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA UNIVERSAL MODELO VA-TJ10A MARCA AVALY MARCA AVALY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	2DO SERVICIO						
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO FAN & COIL, MODELO 38CKC060-M-3, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
M.A.A.01.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.01.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKCO24-M-3 CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIAS	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKCO36-M-3 CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKCO24-M-3 CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN HEMEROTECA	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO PISO TECHO, MODELO 38CKC048-M-3, CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO PISO TECHO, MODELO 38CKC036-M-3, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN JUBILADOS	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38XCA18226-C-1, CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38CKC036-M-3, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN AULA DE CAPACITACIÓN.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38CKC036-M-3, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EVENTOS	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO HI-WALL, MODELO 38XCA24226-C-1, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, TIPO CASSETTE, MODELO 38CKC048-M-3 CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA DRUMMOND, TIPO HI-WALL, MODELO MSDFE12SF-1, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115V/1/60HZ, REFRIGERANTE R-22. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	Jgo	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Cumplimiento de lo señalado en el Catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas-administrativas; así como lo señalado en la Minuta de la reunión de trabajo.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO

REVISÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO