



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/MIN/CCJ/CUERNAVACA/007/2025

FECHA: 25/06/2025

MANTENIMIENTO PLANTA TRATADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS.

FUNDAMENTO: ARTICULOS 31, 32, 33, 37, 38, 94 y 95 del Acuerdo General de Administración VII/2024, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 30 de septiembre de dos mil veinticuatro, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CARLOS MANUEL CHAVEZ VEGA
- 2.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 3.- NO SE RECIBIÓ PROPUESTA

CLAVE:	CONCEPTOS TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS				
		UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3 NO SE RECIBIÓ PROPUESTA
	1ER SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
PTAP.01	LIMPIEZA FISICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.02	MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.03	MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA MODELO PK-LG25 MARCA PURIFIK REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.04	LIMPIEZA A FILTRO DE CARBON ACTIVADO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.05	MANTENIMIENTO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 05 MICRAS, CON MEDIDAS DE 10X4.5 " REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.06	MANTENIMIENTO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 01 MICRAS, CON MEDIDAS DE 10X4.5" REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A

8Dd47t3hY9cNPXfYmHyHP450yeK/BWgixnogKZ5vp4=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/MIN/CCJ/CUERNAVACA/007/2025

MANTENIMIENTO PLANTA TRATADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS.

CLAVE:	CONCEPTOS TÉCNICOS SOLICITADOS			EMPRESAS		
		UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3 NO SE RECIBIÓ PROPUESTA
PTAP.07	MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE SEDIMENTOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.08	APLICACIÓN DE VARIOS CICLOS DE RETROLAVADO A FILTRO DE SEDIMENTOS Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO POR MEDIO DEL SISTEMA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.09	SUMINISTRO DE CUBETA DE 4.0 KG (CONTIENE PASTILLAS DE CLORO MARCA BLUE QUIM CLORANT 3) Y COLOCACIÓN DURANTE SU MANTENIMIENTO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.10	MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.11	MANTENIMIENTO A MOTO BOMBA PERTENECIENTE A LA PLANTA DE 1 H.P. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE LA PLANTA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.13	LIMPIEZA A FILTRO DE ENTRADA DE AGUA PLUVIAL A LA PLANTA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.14	MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.15	MANTENIMIENTO DE CANALON DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	26.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A

8Dd47t3hY9cNPXFgYMHYHP450yeK/BWgjxnogKZ5vp4=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/MIN/CCJ/CUERNAVACA/007/2025

MANTENIMIENTO PLANTA TRATADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS.

CLAVE:	CONCEPTOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	EMPRESAS		
				1	2	3 NO SE RECIBIÓ PROPUESTA
	2DO SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
PTAP.01	LIMPIEZA FISICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.02	MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.03	MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA MODELO PK-LG25 MARCA PURIFIK REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.04	LIMPIEZA A FILTRO DE CARBON ACTIVADO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.05	MANTENIMIENTO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 05 MICRAS, CON MEDIDAS DE 10X4.5 " REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.06	MANTENIMIENTO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 01 MICRAS, CON MEDIDAS DE 10X4.5" REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.07	MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE SEDIMENTOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A

8Dd47t3hY9cNPXFgYMinYHP450yeK/BWjxnogKZ5vp4=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/MIN/CCJ/CUERNAVACA/007/2025
MANTENIMIENTO PLANTA TRATADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS.

CLAVE:	CONCEPTOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	EMPRESAS		
				1	2	3 NO SE RECIBIÓ PROPUESTA
PTAP.08	APLICACIÓN DE VARIOS CICLOS DE RETROLAVADO A FILTRO DE SEDIMENTOS Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO POR MEDIO DEL SISTEMA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.09	SUMINISTRO DE CUBETA DE 4.0 KG (CONTIENE PASTILLAS DE CLORO MARCA BLUE QUIM CLORANT 3) Y COLOCACIÓN DURANTE SU MANTENIMIENTO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.10	MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.11	MANTENIMIENTO A MOTO BOMBA PERTENECIENTE A LA PLANTA DE 1 H.P. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE LA PLANTA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.13	LIMPIEZA A FILTRO DE ENTRADA DE AGUA PLUVIAL A LA PLANTA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.14	MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.15	MANTENIMIENTO DE CANALON DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	26.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.16	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ESTRUCTURAL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A

8Dd47t3hY9cNPXFgYMHYHP450yeK/BWgJxnogKZ5vp4=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/MIN/CCJ/CUERNAVACA/007/2025

MANTENIMIENTO PLANTA TRATADORA DE AGUA PLUVIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS.

CLAVE:	CONCEPTOS TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS				
		UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3 NO SE RECIBIÓ PROPUESTA
PTAP.17	LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
PTAP.18	LAVADO DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	N/A
CONCLUSIÓN: EL PROVEEDOR OFRECE EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.				CUMPLE	CUMPLE	N/A
<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO</u> , DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS DETERMINADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAS, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	NO SE RECIBIÓ PROPUESTA

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SILVIA HERNÁNDEZ LAGUNAS
JEFA DE DEPARTAMENTO ENLACE ADMINISTRATIVA
CCJ CUERNAVACA

DRA. AURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN CUERNAVACA, MORELOS