



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: martes, 11 de noviembre de 2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MERIDA/010/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38 fracción IV, 94 y 95 y demás relativos del AGA VII/2024, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1.- JUAN CARLOS TORRES NAVA
- 2.- SERVICOMER GARCIA S.A. DE C.V.
- 3.- SANTIAGO AUGUSTO GOMEZ CARRILLO
- 4.- INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y MANTENIMIENTOS MOGUEL S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
1	Aceptación del catálogo de conceptos, las especificaciones generales y particulares, las notas importantes técnicas y administrativas, así como lo acordado en la minuta de reunión de trabajo.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2	Copia simple del testimonio del apoderado o representante legal y el INE de este último. En caso de persona física sólo adjuntar el INE.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
3	Aceptación de que el tiempo de ejecución no será mayor a 15 días naturales.			NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
4	Aceptación de que el pago se realizará en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
5	Vigencia de la propuesta económica no menor a 30 días naturales.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
6	Especificar el tiempo de garantía por el servicio, que deberá ser de un año.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
7	Domicilio legal de la empresa. (Anexo 1 firmado)			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
8	Comprobante de domicilio			NO COINCIDE CON EL DOMICILIO INDICADO EN EL ANEXO 1	SÍ CUMPLE	NO COINCIDE CON EL DOMICILIO INDICADO EN EL ANEXO 1	SÍ CUMPLE
9	Carta de infraestructura. (Anexo 3 firmado)			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
10	Constancia de situación fiscal			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
11	Datos bancarios para la realización del pago.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
12	Curriculum vitae de la empresa			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
S.I.A.A.01	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN OFICINA DIRECCIÓN	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
S.I.A.A.02	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN RECEPCIÓN DE EVENTOS	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

14QEmmmnTqQ5L5C4Hpp2K5m5m5pHg18=



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: martes, 11 de noviembre de 2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MERIDA/010/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38 fracción IV, 94 y 95 y demás relativos del AGA VII/2024, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1.- JUAN CARLOS TORRES NAVA
- 2.- SERVICOMER GARCIA S.A. DE C.V.
- 3.- SANTIAGO AUGUSTO GOMEZ CARRILLO
- 4.- INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y MANTENIMIENTOS MOGUEL S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
SI.AA.03	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN OFICINA DIRECCIÓN	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.04	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN RECEPCIÓN DE EVENTOS	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 1/4", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 5/8", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 1" Y ESPESOR 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.	ML	32.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE USO RUDO DE 4X14 PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE LA MARCA CONDULAC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	34.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON TAPA EN FORMA RECTANGULAR CON DIMENSIONES 4X4" MARCA THORSMAN O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	6.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA CANALETA PLÁSTICA 4X4" MARCA THORSMAN O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULAS METÁLICAS EN COLOR BLANCO DE 2X2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	4.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.AA.13	DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN Y DE SEÑAL. ZONA DE EQUIPOS UBICADOS EN DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

14QELmmmtPq151557yOF44tp22K5mbo5pHg18=



## DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: martes, 11 de noviembre de 2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MERIDA/010/2025

**MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:** Servicio de Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artículos 33 fracción V, 37, 38 fracción IV, 94 y 95 y demás relativos del AGA VII/2024, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

## **PARTICIPANTES:**

- 1.- JUAN CARLOS TORRES NAVA
  - 2.- SERVICOMER GARCIA S.A. DE C.V.
  - 3.- SANTIAGO AUGUSTO GOMEZ CARRILLO
  - 4.- INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y MANTENIMIENTOS MOGUEL S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	
SI.AA.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO DE 2P-15 AMPERES, TIPO DOMAE NÚMERO DE REFERENCIA 12993, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
SI.AA.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P-20 AMP. TIPO QOB, CATÁLOGO N°. QOB-220, MCA. SQUARE'D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
SI.AA.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SU SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO SER UNA MARCA COMERCIALIZABLE EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN SU CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	3.50	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
<b>VARIOS</b>								
SI.AA.17	PROTECCIÓN MECÁNICA A AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN A LA INTEMPERIE: RECUBRIMIENTO CON MANTA CRUDA Y APLICACIÓN DE ELASTÓMERO BLANCO INCLUYE: MATERIAL OFICINA DIRECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	5.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
<b>Conclusión:</b> Los participantes 2, 3 y 4 cumplen con todo lo solicitado, por lo que se considera que sus propuestas son técnicamente favorables. Cabe señalar, que en el caso del participante 3, no obstante que el comprobante de domicilio que presentó no coincide con el domicilio indicado en el punto 7, se considera que su propuesta es favorable, porque se tomó en cuenta que sí coincide con el domicilio de la constancia de situación fiscal. El participante 1 no cumple con el punto 3, debido a que indicó en su propuesta que el tiempo de ejecución será de 15 días naturales, pero después de la llegada de los equipos, y no a partir de la firma del contrato, por lo que se considera que su propuesta es técnicamente no favorable.				Se requiere el servicio de suministro, suministro, instalación y suministro, instalación y suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida	Se requiere el servicio de suministro, instalación y suministro, instalación y suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida	Se requiere el servicio de suministro, instalación y suministro, instalación y suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida	Se requiere el servicio de suministro, instalación y suministro, instalación y suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida	
	<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO</b>				<b>Se determina "No Favorable"</b>	<b>Se determina "Favorable"</b>	<b>Se determina "Favorable"</b>	<b>Se determina "Favorable"</b>

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RODULFO MARÍA SÁNCHEZ MORALES  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN MÉRIDA, YUCATÁN

LIC. ALONDRA SALOMÉ GIJÓN BERZUNZA  
DIRECTORA DE LA CCJ EN MÉRIDA, YUCATÁN