



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 09:00 horas del 17 de Marzo de 2026, con fundamento en los Artículos 147 fracción XVI, 178 y 179 del Acuerdo General de Administración VII/2024, del 05 de noviembre de 2024, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal y a la instrucción del Director de Mantenimiento para que los encargados de la supervisión interna reciban los trabajos correspondientes al contrato número **CON/UASCJN/DGIF/01/2026**, consistentes en la "Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo y almacenaje de agua en siete inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", mediante la elaboración del Acta de Entrega – Recepción, motivo por el que se reúnen en las oficinas de la Dirección General de Infraestructura Física, ubicadas en la calle de 16 de septiembre número 38, sexto piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el **Maestro Edgar Meixueiro Sánchez Subdirector General Técnico**, **Lic. Abraham González Rodríguez** encargado de la Dirección de Servicios de Mantenimiento, el **Lic. Abraham González Rodríguez Subdirector de Evaluación Administrativa de Servicios y Contrataciones Locales**, el **Ing. Jorge Héctor Pérez del Valle Jefe de Departamento**, el **Lic. Héctor Eduardo Lara Morales Jefe de Departamento**, el **Ing. Ismael González Zavala Técnico Operativo**, la **Arq. Teresa Rojas Vivanco Profesional Operativa**, el **C. Jorge Alberto Portillo Mendoza Oficial de Servicios**, adscritos a la mencionada Dirección General y en representación de la persona física o moral prestadora de servicios **Construcciones y Edificaciones DECOH, S.A. de C.V.** el **Ing. Juan Orozco Denenea** en su carácter de Representante Legal.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de enero de 2026, se firmó el contrato número **CON/UASCJN/DGIF/01/2026**, relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo y almacenaje de agua en siete inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", ascendiendo el monto original a la cantidad de **\$300,100.00** (Trescientos mil cien pesos 00/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado, equivalente a la cantidad de **\$48,016.00** (Cuarenta y ocho mil diez y seis pesos 00/100 moneda nacional), ascendiendo a un monto total **\$348,116.00** (Trescientos cuarenta y ocho mil ciento diez y seis pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor agregado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

El plazo de ejecución según contrato fue de cuarenta y cinco días naturales a partir del día hábil siguiente a la suscripción del instrumento contractual, del 28 de enero al 13 de marzo del 2026, y un plazo real de ejecución del 28 de enero al 13 de marzo del 2026.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 179 del citado Acuerdo General de Administración VII/2024, el prestador de servicios avisó a la Dirección de Servicios de Mantenimiento de la terminación de los trabajos, mediante oficio fechado el **8 de Marzo de 2026**, una vez verificado que, los trabajos fueron concluidos, se procede a la recepción de los mismos, los cuales constan de lo siguiente:

ES - Edificio Sede (José María Pino Suárez 2)

ESA - Sistema de abastecimiento de agua

ESA.001 – motobomba eléctrica de abastecimiento: Bomba Barnes 1/4h.p., motor siemens 220 v 3f, 20amp. 7.5 h.p., 3500 rpm, bal. eje. 6209-c3 2rs bal. vent. 6206-c3 2rs. Pieza: 3

ESA.002 - compresor.- motor power modelo cpg1146rv28, 127-220 volts, 15.5 amp. 1 h.p., 1725 r.p.m. Pieza: 1

ESA.003 - tablero.- marca racom modelo dlc-htc. Pieza: 1

ESA.004 – hidroneumático motobomba (comedor nuevo de empleados). -marca pedrollo modelo pump jsw, capacidad 1, 127 volts, 3450 r.p.m. Pieza: 1

EA - Edificio Alterno

EAA - Sistema de abastecimiento de agua

EAA.001 - Motobomba eléctrica de abastecimiento .-marca Barnes modelo ia11/2,7. 5h.p3f/60hz/220-440. Pieza: 2

EAA.002 – Tanque hidroneumático .-marca Altamira, modelo sky119, dimensiones 24" de diámetro y 68" de altura de 119 galones (450 litros), con una presión máxima de trabajo 100psi. Pieza: 2

EAA.003 - Cisterna de uso general.- capacidad 28.02 m3 en dimensiones (lxaxh) 7.00x2.30x1.75 metros. Pieza: 1

Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción del Contrato simplificado N° CON/UASCJN/DGIF/01/2026 relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo y almacenaje de agua en siete inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

EAA.004 – Tablero de control automático.-marca ilsa, modelo thid2b0075-2 ,para controlar el alternado y simultaneo de dos bombas de 7.5 h.p. a tensión plena 220 vca. Pieza: 1

EACP - Cárcamos de aguas pluviales

EACP.001 - Cárcamo .- capacidad 4.84 m3 dimensiones (lxaxh) 1.10x1.10x 4.00 metros. Pieza: 3

EACP.002 - Tablero.- marca cosielsa, modelo tbsan-201-e, 220 volts, serie 10393. Pieza: 1

EACP.003 - Tablero.- marca cosielsa, modelo tbsan-201-e, 220 volts, serie 10392. Pieza: 1

EACP.004 - Tablero.- marca cosielsa, modelo tbsan-201-e, 220 volts, serie 10394. Pieza: 1

EACP.005 - Bomba sumergible.- marca barnes, 1 hp, 110 volts. Pieza: 3

EASM - Servicio médico

EASM.001 - Hidroneumático.- marca pedrollo, modelo 4202, capacidad 100 litros. Pieza: 1

EB - Edificio Bolívar 30

EBAA - Sistema de abastecimiento de agua

EBA.001 - Motobomba eléctrica de abastecimiento de agua.- motor weg, modelo mhp31, 220-3f, 7.8 ampers, 3h.p.,3500r.p.m., bal.eje6205-zzc3,bal.vent.6204-zzc3,bomba picca, modelo 3/4x1x7a, sello 1". Pieza: 1

EBA.002 - Motobomba eléctrica de abastecimiento de agua.-motor siemens, modelo rgze,220-3f, 12.2 ampers, 5h.p.,3500r.p.m., cilindro 6007-zc3, bal.vent.6204-zzc3, bomba picca, modelo1"x11/4" x7a, sello 1", tipo 341. Pieza: 1

EBA.003 - Motobomba eléctrica de abastecimiento de agua.-motor siemens, modelo rgze,220-3f,12.2 ampers, 5h.p.,3490r.p.m., cilindros 6007zc3, bal.vent.6204-zzc3, bomba aurora, modelo 1"x11/4" x7a, sello 1", tipo 341. Pieza: 1



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

EBA.004 - Cisterna de uso general.- capacidad 50.00 m3 en dimensiones (lxaxh) 8.38 x 2.14 x 4.14 metros. Pieza: 1

EBA.005 - Tablero.- marca picasa, modelo tbda, 110 volts. Pieza: 1

EBC – Cárcamos

EBC.001 – Motobomba eléctrica sumergible.- motor uselectric, 110vltz 1f, 11.6 ampers, 1/2h.p., 1625r.p.m., cilindros 6203-2z, bomba barnes, modelo 25 e 51, sello 1" Pieza: 2

EBC.002 - Cisterna de aguas pluviales.- capacidad 50 m3, dimensiones (lxaxh) 3.00x2.94x4, 2 celdas. Pieza: 1

EBC.003 - Cisterna de cárcamos.- capacidad 1,200 litros, dimensiones (lxaxh) 0.80x0.80x0.80. Pieza: 1

EBC.004 - Tablero.- marca picasa, modelo tbdan, 110 volts. referencia 60289. Pieza: 1

EBZ - EDIFICIO ALMACÉN GENERAL ZARAGOZA

EBZAA - Sistema abastecimiento de agua

EBZAA.001 - Motobomba eléctrica.-motor siemens, 127vols 1f, 14.5 ampers, 1h.p., 3535r.p.m., bal.eje.6203 eej 30, bal. vent. 6203 eej 30, bomba omi, sello 5/8". Pieza: 2

EBZAA.002 – Motobomba eléctrica.-motor siemens, 127 vols 1f, 14.5 ampers, 1h.p., 3535r.p.m., bal.eje.6203 eej 30, bal. vent. 6203 eej 30, bomba aguila, sello 5/8". Pieza: 1

EBZAA.003 - Tinacos.- marca rotoplas, capacidad 1100 litros. Pieza: 4

EBZAA.004 - Tablero de control marca picasa, modelo tbdan, 110 volts. Pieza: 1

EBZAA.005 – Cisterna de uso general.-capacidad 86.4 m3, dimensiones (lxaxh) 16.00x3.00x1.80 metros, 4 celdas. Pieza: 1



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EC - EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

ECB - Bombeo de suministro

ECBRU - Bombeo duplex de reuso

ECBRU.001 - Bomba.- marca barnes barmesa, modelo 1c11/4-b-2, motor siemens, tipo jm10, 5h.p., 208/230/460 v, rod. lado eje- 6007 zz c3, rod. lado ven 6007 6206 zz c3.
Pieza: 2

ECBRU.002 Tablero.- marca ateb, modelo thdi-25, 5 h.p., 3 fases, 220 volts. Pieza: 1

ECARU - Almacenaje de agua de reuso

ECARU.001 - Cisterna de almacenaje de agua de reuso (87 m3, 3.90x6.00x3.70). Pieza: 1

ECARU.002 - Limpieza de depósito de sedimentos de agua de reuso 60.00 m3. Servicio: 1

ECBF - Bombeo filtrado

ECBF.001 - Bomba.-marca barnes barmesa, modelo mb75, motor siemens, modelo c552zjpp-4627, 127/220v, 3/4 h.p., 12.9 ampers. Pieza: 2

ECBF.002 -Tablero.- marca ateb, modelo tbd/111hp, 110 v, 1 fase. Pieza: 1

ECBAP - Bombeo agua potable

EBAP.001 - Bomba.- marca modelo 1c-11/4-3-2, motor siemens tipo jm10, 3 h.p., 208/230/460, 8 amperes. Pieza: 2

EBAP.002 - Tablero.- marca ateb modelo thdi-23, 3 h.p., 3 fases, 220 volts, 60 hertz. Pieza: 1

ECJ - Edificio Justicia TV

ECJAA - Sistema de abastecimiento de agua

ECJAA.001 - Bomba centrifuga horizontal de abastecimiento de agua potable, marca barnes modelo ici 1/4-3-2 con succión de 1 1/2" descarga de 1 1/4" motor de 3f/60hz/220-440 volts. Pieza: 2



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ECJAA.002 - Tanque cilíndrico vertical precargado marca champion modelo ch-17002 con una capacidad de 325 litros, medida 66 cm. de diámetro por 1.20 metros de longitud para una presión máxima de 7 kg/cm². Pieza: 1

ECJAA.003 - Tablero de control y protección marca warrick, serie am16dtm-30-22 para sistema de bombeo dúplex con tanque precargado, este control opera 2 bombas en función de la presión. Pieza: 1

ECJAA.004 - Cisterna existente.- capacidad 8.83 m³, dimensiones (lxaxh) 2.76x2.00x1.60 metros. Pieza: 1

ECJAA.005 - Cisterna área de vigilancia.- capacidad 7.50 m³, dimensiones (lxaxh) 1.70x2.76x1.60 metros. Pieza: 1

LIMP 01 – La limpieza general del área de trabajo, deberá de ser cuidadosa durante y al final de los trabajos en caso de que la supervisión detecte que no se ha realizado la limpieza, se procederá a la sanción. Servicio: 1

E5 - Edificio 5 de febrero

E5B - Bombeo de suministro

E5BRU - Sistema hidroneumático de Baja presión

E5BRU.001 - Bomba.-centrifuga vertical, tipo multipasos, marca Barnes, modelo bmv4-80, con succión y descarga bridada de 32 mm, con motor eléctrico de 5 h.p, 3450 r.p.m.
Pieza: 2

E5BRU.002 -Tanque cilíndrico vertical tipo precargado de 0.66 mts de diametro y 1.57m de alto con capacidad de 450 lts. Pieza: 2

E5BRU.003 - Tablero.- marca ateb, modelo thdi-25, 5 h.p., 3 fases, 220 volts. Pieza: 1

E5BRU - Sistema hidroneumático de alta presión

E5BRU.004 - Bomba.-centrifuga vertical, tipo multipasos, marca barnes, modelo bmv8-80, con succion y descarga bridada de 50 mm, con motor electrico de 7.5 h.p, 3450 r.p.m.
Pieza: 2

E5BRU.006 - Tanque cilíndrico vertical tipo precargado de 0.66 mts de diámetro y 1.57m de alto con capacidad de 450 lts. Pieza: 2



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

E5BRU.007 - Tablero.- marca ateb, modelo thdi-25, 5 h.p., 3 fases, 220 volts. Pieza: 1

E5BRU - Sistema de tratamiento baja presión

E5BRU.008 - Bomba.-centrifuga horizontal, de succión axial, marca Barnes, modelo ia1, con succión bridada de 50 mm y descarga roscada de 38 mm, con motor eléctrico de 7.5 h.p. 3450 r.p.m. Pieza: 2

E5BRU.009 – Tanque cilíndrico vertical tipo precargado de 0.66 mts de diámetro y 1.57m de alto con capacidad de 450 lts. Pieza: 2

E5BRU.010 - Tablero.- marca ateb, modelo thdi-25, 5 h.p., 3 fases, 220 volts. Pieza: 1

E5BRU.011 - Bomba.-centrifuga horizontal, de succión axial, marca Barnes, modelo ia1-1/2, con succión bridada de 50mm y descarga roscada de 38mm, con motor eléctrico de 15 h.p. 3450 r.p.m. Pieza: 2

E5BRU.012 – Tanque cilíndrico vertical tipo precargado de 0.66 mts de diámetro y 1.57m de alto con capacidad de 450 lts. Pieza: 2

E5BRU.013 - Tablero.- marca ateb, modelo thdi-25, 5 h.p., 3 fases, 220 volts. Pieza: 1

E5BRU.014 - Cisterna de agua potable.- capacidad 107.71 m3. Pieza: 1

E5BRU.015 - Cisterna de agua tratada.- capacidad 36.03 m3. Pieza: 1

E5BRU.016 - Cisterna de agua pluvial.- capacidad 78.00 m3. Pieza: 1

'LIMP 01 - La limpieza general del área de trabajo, deberá de ser cuidadosa durante y al final de los trabajos en caso de que la supervisión detecte que no se ha realizado la limpieza, se procederá a la sanción correspondiente". Servicio: 1

La verificación se llevó a cabo conforme a los conceptos incluidos en el referido contrato, según catálogo de conceptos, especificaciones particulares y certificación de cifras, constatando que corresponden al mismo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO

ESTIMACIÓN	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO	ESTADO
Estimación única de finiquito	\$348,116.00	Pendiente de Pago

* Los importes reflejados en esta tabla incluyen el impuesto al valor agregado.

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO
Monto del contrato	\$348,116.00
Monto por cobrar	\$348,116.00

* Los importes reflejados en esta tabla incluyen el impuesto al valor agregado.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado número **CON/UASCJN/DGIF/01/2026**, consistentes en la **"Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo y almacenaje de agua en siete inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación"** fueron concluidos con la calidad requerida y a satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumpliendo con los alcances, especificaciones y expectativas planteadas.

No habiendo más que asentar, siendo las 12:00 horas del **17 de Marzo de 2026**, se cierra la presente Acta Entrega-Recepción, firmando al calce y al margen de todas sus hojas quienes en ella participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos que surjan de una futura revisión.


Esta hoja pertenece al Acta entrega recepción del Contrato simplificado N° **CON/UASCJN/DGIF/01/2026** relativo al **"Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo y almacenaje de agua en siete inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación"**.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

POR PARTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH, S.A. DE C.V.



Ing. Juan Orozco Denenea
Representante legal

POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Maestro Edgar Meixueiro Sánchez
Subdirector General Técnico

Lic. Abraham González Rodríguez
Encargado de la Dirección de Servicios
de Mantenimiento
Administrador del Contrato

Lic. Abraham González Rodríguez
Subdirector de Evaluación Administrativa
de Servicios y Contrataciones Locales



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Lic. Héctor Eduardo Lara Morales
Jefe de Departamento

Ing. Ismael González Zavala
Técnico Operativo

Arq. Teresa Rojas Vivanco
Profesional Operativa

Ing. Jorge Héctor Pérez del Valle
Jefe de Departamento

C. Jorge Alberto Portillo Mendoza
Oficial de Servicios



**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Versión Pública de Acta Entrega-Recepción del Contrato CON/UASCJN/DGIF/01/2026

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 102, 103, fracción III, 109 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de diez páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en firma y rúbricas de particular acorde con las determinaciones emitidas por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sesión de fecha cuatro de junio de dos mil veinticinco con número de clave CT-VT/A-13-2025 la cual puede ser consultada en la siguiente liga <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2025-06/CT-VT-A-13-2025.pdf>, en la que se analizó la confidencialidad de esos datos.

Dirección General de Infraestructura Física